



思纳史密斯(集团)中国  
CNASMITH GROUP

设计证书编号  
A131001019

# 设计变更,补充通知单

工程编号	201805007SH
专 业	结构
日 期	2020.05
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司  
Shanghai CNA  
Architectural & Planning Design Co.,Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块

合作设计单位:

子 项 50#楼、地下车库(二期)

通知单编号

结施变更002

设计变更: 修改原因: 根据甲方意见修改。

一般变更

子项名称: 50#楼

- 1、根据甲方要求,在50#楼A栋施工图中,加设走廊夹层,并在结构图中示意后期增设室内夹层需要的圈梁、构造柱、预埋件等构件,原设计中计算已考虑标准层的夹层荷载,现只表示标准层的走廊夹层示意图。详见结施变更002-附图1。
- 2、在50#楼 B栋各标准层结构平面图所示的构造柱中,其中15轴走廊处的构造柱为了避让消防栓,需沿15轴轴线往墙内退让100mm。

附图 结施变更002-附图1

审定人		项目负责人	陈可欣	校对	苗子魏
审核人	王岩	专业负责人	苗子魏	修改人	可欣