

设计变更申请单审核

申请单编号	1
申请单名称	62#一期户门变更（KYYH. 62-BG-019）
申请日期	2021-03-09
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	62#地块51#-57#楼施工图2019年3月完成并通过施工图消防审查，20190815建设厅、郑州市建设局的《通知》要求户门和安全出口的净宽度不应小于0.90米。现因本条要求竣工验收严格，修改户门宽度，因门框宽度限制，满足本条规范要求，户门宽度修改为1.1米，详见附件说明。