

设计变更申请单审核

申请单编号	3
申请单名称	KYYH. 62-BG-020
申请日期	2021-03-22
暂估金额	0.00
设计变更类型	
原因	<p>2019年8月15日 建设厅、郑州市建设局的《通知》要求户门和安全出口的净宽度不应小于 0.9米。现因本条要求竣工验收及消防验收严格，62#地块50公寓楼修改户门宽度，因门框宽度限制，满足本条规范要求，户门宽度修改为1.1米，详见附件说明。</p> <p>50#公寓楼飘窗部分修改，后期业主可打掉飘窗部分填充墙，增加户内使用面积，增加销售卖点。详见附件说明。</p>