

各施工图审查机构：

《建筑设计防火规范》5.5.30 为强制性条文，该条文规定：住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯，其净宽度不应小于 1.0m。

近期部分地市住房和城乡建设局在进行住宅项目消防验收过程中，发现按《建筑设计防火规范》图示 18J811-1（2018 版）5.5.30 图示方法测量（见附图），部分住宅建筑入户门净宽度不足，无法通过消防验收。

请各机构审查时充分考虑户门安装对净宽度的影响，确保建筑消防验收时符合规范要求。已通过施工图审查的可能存在相关问题的，请通知建设单位更改，以避免相关纠纷。

2019 年 8 月 15 日

# 附图

