



思纳史密斯(集团)中国
CNASMITH GROUP

设计证书编号
A131001019

设计变更, 补充通知单


工程编号	201805007SH
专业	给排水
日期	2020.12.19
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司
Shanghai CNA
Architectural & Planning Design Co., Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司
工程名称 开元壹号62#地块设计项目

合作设计单位:	子 项 地下车库(一期)	通知单编号	水施变更005
---------	--------------	-------	---------

变更原因: 根据建筑修改 一般变更
 变更内容: 1、地下车库(一期) 地下二层增设一处热交换站, 对应修改给排水、喷淋管线, 详见下图。
 (经复核原消火栓布置满足, 修改后的保护距离要求, 消火栓系统不做修改。)



地下二层局部给排水、喷淋平面图 1:100

附图					
审定人		项目负责人	陈可欣	校对	李通
审核人	杨琢	专业负责人	李通	修改人	杨琢