

设计变更申请单审核

申请单编号	14
申请单名称	KYYH. 62-BG-023
申请日期	2021-04-06
暂估金额	29,618.96
设计变更类型	设计类
原因	根据热力公司要求，需在62#地库负二层内增加一个热交换站，供55#56#57#楼采暖用，原有热交换站供51#52#53#楼幼儿园采暖用。