

质量检查审批

工程名称	宜阳山水文苑项目
编号	100012

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	混凝土工程-混凝土结构观感	砼截面不符合要求	
2	厨房、卫生间、阳露台防水工程-防水基层	卫生间降板穿铁丝支模	