

# 质量检查审批

工程名称	开元壹号项目62#地块
编号	100014

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	二次结构-过梁、窗台压顶	过梁长度不足	
2	二次结构-构造柱、窗台板、其他	构造柱箍筋绑扎错误	
3	砌筑工程-内墙砌筑质量	砌体观感差	