

设计变更申请单审核

申请单编号	16
申请单名称	KYYH. 62-BG-026
申请日期	2021-04-27
暂估金额	388,080.00
设计变更类型	设计类
原因	2019年8月15日 建设厅、郑州市建设局的《通知》要求户门和安全出口的净宽度不应小于 0.9米。现因本条要求竣工验收及消防验收严格，62#地块50#公寓楼修改户门宽度，因门框宽度限制，满足本条规范要求，户门宽度修改为1.1米。详见变更申请单。