



思纳史密斯(集团)中国
CNASMITH GROUP

设计证书编号
A131001019

设计变更,补充通知单

工程编号	201805007SH
专业	建筑
日期	2020.11.30
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司
Shanghai CNA
Architectural & Planning Design Co.,Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块

合作设计单位:

子 项 50#楼、地下车库(二期)

通知单编号 建施变更008

设计变更:

一般变更

修改原因: 设计完善图纸

修改内容: 50#楼办公公寓户门洞宽度由1000改为1100, 飘窗内增加隔墙。

1、50#楼A栋楼二~二十四层(十一层、二十层避难层除外)办公公寓户门洞宽度改为1100。

1.1 A1和A2(含A2a)户型户门两侧增加50mm, 如下图: ①

1.2 B1户型户门合页一侧增加100, 如下图: ②


1.2 C1户型户门手柄一侧增加100, 如下图: ③

2、50#楼B栋楼二~五十一层(十五层、三十层、四十五层避难层除外)办公公寓户门洞宽度改为1100。


2.1 A3(含A3a、A3b)户型户门两侧各增加50, 如下图: ①

2.2 B2户型户门合页一侧增加100, 如下图: ②


2.2 C2户型户门手柄一侧增加100, 如下图: ③



①



②



③

附图

审定人

吴志勇

项目负责人

陈可吹

校对入

陈可吹

审核人

专业负责人

陈可吹

修改人

徐俊