



思纳史密斯(集团)中国  
CNASMITH GROUP

设计证书编号  
A131001019

# 设计变更,补充通知单

工程编号	201805007SH
专业	结构
日期	2021.04
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司  
Shanghai CNA  
Architectural & Planning Design Co.,Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块设计项目

合作设计单位:

子 项 50#楼(二期)


通知单编号 结施变更013

根据设计自查变更修改如下:

一般变更

1.50#楼A栋6层及其以上各层中2~3轴交C~D轴的楼梯梁支撑于连梁处,连梁需附加吊筋,如下图所示:

2.50#楼B栋4层及其以上各层中13~14轴交B~E轴的楼梯梁支撑于连梁处,连梁需附加吊筋,如图示:



附图

审定人

项目负责人

陈可欣

校对人

陈子福

审核人

王芳

专业负责人

陈子福

修改人

陈子福