

签证审核

签证编号	KYYH. 68-JA-068-001
签证名称	68地块根据消防验收整改意见增加工程量
签证类型	为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作
签证日期	2021-06-09
申请单	
关联合同	68地块34-41#楼及地库消防工程施工合同
合作伙伴	仁安消防安全工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	14,960.00
办理期限	2021-06-09
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	22,597.85

<p>签证原因</p>	<p>开元壹号68地块根据消防验收提出的整改意见，地下负一层六个配电室的所有排风扇增加电动防火阀并参与消防联动。共增加直径420mm电动防火阀20个，其中有15个从61地块配电室拆除移至68地块配电室安装，另外5个重新采购安装。共明配管159米。增加电线敷设NH-RVS2*1.5，171米；NH-RSV2*1.0，171米。增加联动控制模块20个。</p>
-------------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->消防	14,960.00	0.00	14,960.00	