

设计变更申请单审核

申请单编号	10
申请单名称	KYYH. 60-BG-064
申请日期	2021-06-10
暂估金额	3,767.92
设计变更类型	设计类
原因	风管穿人防墙处预留洞未设置，现场重新打洞困难且费用高，结合现场实际情况做出变更。