



洛阳盟中  
建筑设计院有限公司

设计更改通知单

编号: 施暖1A-G03

共 1 页 第 1 页

日期: 2020年 月 1

送: 洛阳浩德鑫置地有限公司

项目名称: 开元壹号60#地块

子项名称: 商务公寓楼

专业: 暖通

更改原因: 甲方要求

更改内容:

1. 修改一层③~⑤轴、①~③轴处公共卫生间排风口位置及尺寸;
2. 修改二~四层⑩~⑫轴、A~C轴处公共卫生间排风口位置及尺寸;
3. 修改设备夹层⑤~⑦轴、2/B~④轴处排烟系统风机出口尺寸;
4. 修改五层2/A~⑩轴、③/D~2/F轴网络及电话机房风机出口尺寸及①/D轴与2/F轴交线处70℃电动防火阀尺寸。
5. 修改五层⑩~⑫轴、④~F轴处有线电视前端机房及信号放大机房排风系统。
5. 修改五层⑧~⑩轴、1/H~①轴处排烟系统风机出口尺寸;

附图共 2 张, 图号: 施暖1A-G03-01~02.

会签人

项目负责人

石珂

审核

20甲

更改

张志远