

设计变更申请单审核

申请单编号	12
申请单名称	KYYH. 60-BG-066
申请日期	2021-06-10
暂估金额	-10,882.80
设计变更类型	设计类
原因	因27F28F要作为地产办公区域，原设计分隔墙体均未砌筑，原有设计的侧喷无法安装，为满足现场喷淋正常施工的要求，做出此变更。