

设计部	设计更改通知单	编号: SJB 水变-01
		共 1 页 第 1 页
		日期: 2021 年 03 月 20 日
项目名称: 开元壹号60#地块	子项名称: 商务公寓楼	专业: 给排水
<p>由于27F28F 作为地产集团办公区域, 目前施工现场墙体无法砌筑, 导致侧喷无法安装, 故对原有喷淋系统进行修改, 主要是将原有侧喷喷头更改为上喷, 具体详见附件。</p> <p>以下空白</p>		