

质量检查审批

工程名称	62#地块
编号	100017

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	钢筋工程-现场植筋质量检查	试验室现场拉拔试验，值筋拉拔试验均符合设计要求。	