

安全检查审批

工程名称	62#地块一标
编号	100006

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	吊篮一般项目- 吊篮配重块	配重块重量、 数量均满足要 求，并按照规 范要求配重块 上锁。	
2	吊篮一般项目- 吊篮作业人员 每幅吊篮不超 过2人同时作业 ，且全部正确 佩戴安全带和 安全绳。	安全带、安全 绳、作业人数 均满足规范要 求	
3	吊篮一般项目- 吊篮防坠安全 锁、限位器	限位器、安全 锁配重满足规 范要求	