

设计变更申请单审核

申请单编号	20
申请单名称	KYYH. 60-BG-072
申请日期	2021-07-01
暂估金额	-7, 579. 31
设计变更类型	设计类
原因	建筑院设计时未考虑幕墙实际开口情况，幕墙设计单位设计幕墙时未体现建筑院中暖通图纸的留洞信息，经与建筑院、幕墙设计施工单位、现场工程师充分沟通，做出此变更。