

质量检查审批

工程名称	栾川山水文苑
编号	100024

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	模板工程-模板 定位措施检查	梁截面支模尺寸超出规范要求 偏差	