

安全检查审批

工程名称	栾川山水文苑
编号	100010

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	临边洞口防护 保证项目-临边 、洞口防护	未防护	
2	卸料平台一般 项目-防护栏杆 封闭性、高度 、稳固性符合 要求	与主体结构中 间存在较大洞 口	