

# 安全检查审批

工程名称	宜阳山水文苑项目
编号	100018

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	临边洞口防护 保证项目-临边 、洞口防护	9#楼作业面临 边风井防护缺 失，已整改	
2	临边洞口防护 保证项目-电梯 井口、层间防 护	电梯井防护缺 失，已整改	