

## 设计变更申请单审核

申请单编号	23
申请单名称	KYYH. 62-BG-032
申请日期	2021-07-26
暂估金额	-196,117.00
设计变更类型	设计类
原因	<p>设计优化</p> <p>1、55#楼高层卫生间排水立管管材材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；</p> <p>2、55#楼个高层厨房间、洗衣机排水立管管材材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；</p> <p>3、55#楼高层雨水管管材材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；</p>