

设计变更申请单审核

申请单编号	24
申请单名称	KYYH. 62-BG-033
申请日期	2021-07-26
暂估金额	-619, 680. 00
设计变更类型	设计类
原因	<p>设计优化</p> <p>1、55#楼高层卫生间排水立管材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“高层卫生间污废水排水立管采用超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；</p> <p>2、50#楼高层餐台排水管材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“高层卫生间污废水排水立管采用超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；</p> <p>3、50#楼A座高层雨水管材质由“柔性机制排水铸铁管”更改为“高层卫生间污废水排水立管采用</p>

	超静音HDPE单叶片内螺旋管”，具体要求详见变更单；
--	----------------------------