




# 地产公司定标审批表

标题	万达商业变压器移位及维护工程地产公司定标审批表-张东飞-2021-07-24		
所属项目			
申请人	张东飞	申请时间	2021-07-24 18:19
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部
需求部门	地产-工程部		
投标单位分析报价	<p>应开元壹号项目工程需求：61#地块万达商业即将开工，前期打桩单位准备进场施工，该施工单位所报施工负荷打桩机及空压机等总负荷为600KW，原50号楼西侧800KVA的变压器，现带着五局部分降水负荷，不能满足打桩全部负荷使用，所以需要将原68号地块34#楼西侧的800KVA变压器移到61#地块13#楼东侧供万达商业前期打桩施工使用。该800KVA变压器从2014年开始使用至今未检修维护，为确保用电安全需进行一次维修保养，更换部分元器件。招采报备风控审计王主管，联系合作良好供应商组织成本、工程进行背靠背竞谈，具体如下：</p> <p>1、洛阳傲翼电气有限公司统一电缆保护管后 最终报价6万元；</p> <p>2、河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司 最终报价5.8万元；</p> <p>3、河南恒邦电气科技股份有限公司 最终报价5.7万元；</p> <p>4、洛阳龙羽电气设备有限公司 最终报价5万元；</p> <p>以上金额为人民币，含专票税率9%。</p> <p>报价由低到高排名：洛阳龙羽 &lt; 河南恒邦 &lt; 河南凯华洛阳分公司 &lt; 洛阳傲翼</p>		
定标金额(元)	50000.00		
评标意见	<p>1、洛阳傲翼电气有限公司 报价高不考虑</p> <p>2、河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司 报价高不考虑</p> <p>3、河南恒邦电气科技股份有限公司最终报价5.7万元（此家只同意按他们的架空方案，不做首选）；</p> <p>4、洛阳龙羽电气设备有限公司，报价较优，作为首选。</p>		
评标结论	<p>综上所述：拟推荐“洛阳龙羽电气设备有限公司”为“万达商业变压器移位及维护工程”的中标单位。中标价为¥5万元，报价含专票税率为9%。</p>		
关联流程	万达商业变压器移位地产招标立项审批表-毛克予-2021-07-24	关联文档	
附件	<p> 关系查询.png 88.3K</p> <p> 风险查询.png 128K</p> <p> 万达商业变压器移位及维护工程报告及约谈 288K</p>		

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26	地产-成本管理部/王艳强 2021-07-26 19:19:09 批注
集团审计部 7	来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-07-26 18:05:16 批准
工程审计经 理7	地产-风控中心/杨林桥 2021-07-26 17:00:28 批准 来自Android客户端 地产-风控中心/王智 2021-07-26 09:12:07 批准
项目总9	同意 来自Android客户端 浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-07-25 23:55:38 批准
项目工程部	来自Android客户端 地产-工程部/文金廷 2021-07-25 15:13:25 批准
成本组8	同意 来自Android客户端 栾川-招采成本部/张磊 2021-07-25 08:19:52 批准
招采经理8	同意 系统自动批准 地产-招采合约部/张东飞 2021-07-24 21:08:39 批准
申请人	同意 地产-招采合约部/张东飞 2021-07-24 21:08:35 提交