



思纳史密斯(集团)中国  
CNASMITH GROUP

设计证书编号  
A131001019

# 设计变更,补充通知单

工程编号	201805007SH
专业	暖通
日期	2021.07.02
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司  
Shanghai CNA  
Architectural & Planning Design Co.,Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块

合作设计单位:

子 项 地下车库(一期)

通知单编号 暖施变更006

设计变更:

修改原因:根据业主及热力公司图纸会审纪要修改。

子项名称:地下车库(一期)

根据业主及热力公司图纸会审纪要要求,51#、52#、53#、56#、57#楼采暖接入一期换热站,地下一层换热站后二次管网改为主管开分支的布置方式,详见附图1,2,每栋楼采暖立管管径以此平面图为准。

附图

审定人

项目负责人

陈可欣

校对

陈红

审核人

陈红

专业负责人

陈红

修改人

陈红



合作设计单位  
CO-OPERATED WITH

图纸修改记录 SHEETING MODIFY REGISTER

版次	日期	修改原因
A	2021.03	审批修改

公章 (本图章由设计公司加盖, 否则一律无效)  
STAMP FOR ISSUE

注册建筑师 (持证注册) 专用章  
REGISTERED ARCHITECT QUALIFIED ENGINEER STAMP

职务	姓名	签字
审定人	陈玉华	
项目负责人	陈可欣	
专业负责人	陈红	
校对人	陈红	
设计人	朱玉芳	
绘图人	朱玉芳	

建设单位  
洛阳浩德鑫置地有限公司

项目名称 PROJECT  
开元壹号62#地块设计项目

子项 SUB ITEM  
地下车库 (一期)

图名 SHEETING TITLE  
暖通变更006-附图1

设计号 201805007SH  
设计 施工图  
审核 暖通  
日期 2021.07

注: 散热器流量大于0.25m³/s, 系统流量按此。

