

## 设计变更申请单审核

申请单编号	30
申请单名称	KYYH. 62-BG-038
申请日期	2021-08-17
暂估金额	11,904.28
设计变更类型	设计类
原因	<p>第1项，根据建施变更026，51#、52#前室正压送风口大小调整为400*2050；</p> <p>第2项，51#、53#负二层储藏间防火风口取消，56#楼负二层储藏间单层格栅风口取消；</p> <p>第3项，根据现场情况屋面正压送风管道走向及正压送风机参数做相应修改，具体详见变更。</p> <p>其中，第1,2项为设计优化，第3项为设计不合理。</p>