


工程签证审批单

编号：

项目名称	开元壹号项目	工程名称	开元壹号 60 地块公寓楼室外给水、雨污水管网工程
归属合同	开元壹号 60 地块公寓楼室外给水、雨污水管网工程施工合同	合同编号	KYYH.60B-JP-041
签证部位	公寓楼北侧，室外管网给水系统进泵房处；公寓楼东侧，原市政预留的雨、污水井处。		
施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>1, 我方于 2021 年 4 月 30 日接甲方通知：对公寓楼北侧，室外管网给水系统进水泵房处已施工的球墨铸铁管及管件进行更换；更换为无缝钢管(国标 DN150 ,壁厚 4.5mm) 及管件。</p> <p>2, 我方于 2021 年 4 月 30 日接甲方通知：对公寓楼东侧，原市政预留的污水井(Φ700)、雨水井(Φ1000)，加装铸铁井盖。</p> <p style="text-align: center;">工程量清单详见附件，请领导予以审核！</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>施工单位经办人:(签字盖章) <u>李伟</u> 日期：2021.6.8</p>		
监理单位 意见	<p style="text-align: center;">  </p> <p>监理工程师:(签字盖章) <u>李翔</u> 日期：2021.6.8</p>		
项目工程部 意见	<p>专业工程师或经理：<u>李敏</u> 日期：2021-6-8</p> <p>工程总监：<u>张</u> 日期：2021.6.8</p>		



<p>成本管理部 意见</p>	<p>①由于原合同内铸铁给水管无法满足自来水公司对接要求，所以更换给水管，②原从富楼东侧市政雨水井，污水井未放置井盖，因此增加2个井盖。</p> <p>经双方协商，本次签证最终金额为人民币3150.00元，大写人民币叁仟壹佰伍拾圆整。</p> <p>专业成本管理岗：  日期： 2021.8.18</p> <p>部门经理： _____ 日期： _____</p>
<p>项目总经理意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>工程管理部意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>成本管理部意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>大运营中心意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>首席运营官意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>首席执行官意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>董事会/董事长意见</p>	<p>日期： _____</p>

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。



扫描全能王 创建