

## 安全检查审批

工程名称	宜阳山水文苑项目
编号	100020

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	临边洞口防护 保证项目-临边、洞口防护	楼层临边防护部分挪开未及时恢复。已及时恢复	
2	临电管理一般项目-配电箱验收、巡检记录、门锁设置	楼层电箱巡检记录缺失，要求加强电工巡查力度，及时巡检楼层电箱并做好巡检记录。	
3	消防管理一般项目-易燃、易爆物品存储	施工现场材料堆放区未放置灭火器。已按要求放置灭火器	

4	吊篮一般项目- 吊篮安全绳、 钢丝绳	吊篮屋面安全绳阳角位置未设置防护措施。已安排人员及时对安全绳阳角位置设置胶套防护措施。	
---	--------------------------	---	--