

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0025
申请单名称	公区墙面瓷砖及石膏线造型变更
申请日期	2021-10-11
暂估金额	-79,155.59
设计变更类型	设计类
原因	根据项目需求，公共区域电梯厅墙面石膏板造型进行修改。墙面400*800墙砖到顶直拼（不错拼），预留1.5mm缝。墙砖取消水平倒角。顶面做100mm石膏线收边条。取消石膏线造型与不锈钢收边条。 。