

设计变更申请单审核

| | |
|--------|--------------------------------|
| 申请单编号 | LCSSWY-BGSQ-0050 |
| 申请单名称 | 售楼部增设变频供水设备 |
| 申请日期 | 2021-10-23 |
| 暂估金额 | 8,590.00 |
| 设计变更类型 | |
| 原因 | 原设计未充分考虑二层热水用水点处的热水供应压力，现补充设计。 |