

## 设计变更申请单审核

申请单编号	28
申请单名称	KYYH. 60-BG-076
申请日期	2021-11-13
暂估金额	883.98
设计变更类型	设计类
原因	<p>为解决消防验收中相关问题，做出变更：</p> <p>第1条 原图纸表示错误，本次做出更正；</p> <p>第2条 明确喷淋、高低区消火栓工作压力及服务范围，不产生费用；</p> <p>第3条 明确喷淋泵和消防泵启泵压力及稳压泵启停泵压力，不产生费用；</p> <p>第4条 根据现场施工的具体情况（现场更改困难且设计复核后不影响使用），技术评估后作出变更；</p>