



洛阳智中建筑设计院有限公司

设计更改通知单

编号: 施水1A-G09

共 1 页 第 1 页

日期: 2021 年 10 月 日

送 洛阳浩德鑫置地有限公司

项目名称	开元壹号60#地块	子项名称	商务公寓楼	专业	给排水
------	-----------	------	-------	----	-----

更改原因: 根据消防验收意见修改。

原图图号: 施水 1A-05(D)

更改内容:

1、连接至消防泵房内的高区室内消火栓给水系统水泵接合器更改为喷淋给水系统水泵接合器, 管道连接详见附图。

2、喷淋水泵接合器工作压力 1.58MPa (三套)。高区室内消火栓给水系统水泵接合器工作压力 1.52MPa (三套)。低区室内消火栓给水系统水泵接合器工作压力 0.70MPa (三套)。

3、室内消火栓泵启泵压力 1.25MPa。喷淋泵启泵压力 1.25MPa。稳压泵启泵压力 0.18MPa, 停泵压力 0.22MPa。

4、喷淋加压泵吸水管管径改为 DN200。

项目负责人	石珂	审核	黄岩	专业负责人	黄岩
-------	----	----	----	-------	----

会签人	校对	王璐璐	设计	刘研	附图共 1 张
-----	----	-----	----	----	---------