

## 设计变更申请单审核

申请单编号	26
申请单名称	KYYH. 60-BG-074
申请日期	2021-11-13
暂估金额	3, 499. 77
设计变更类型	设计类
原因	根据现场消防验收意见作出变更； 第1条 按消防验收意见及相关规范在地下一层、地下二层东侧主楼西塔楼楼梯前室管井与前室之间增设分隔措施，具体详见变更； 第2条 现场与原设计不符，经与设计院沟通，按现场出具变更（满足规范要求，不产生费用）。