

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0052
申请单名称	SSWY • LC-BG-052
申请日期	2021-12-04
暂估金额	10,736.74
设计变更类型	设计类
原因	栾川S1地块东侧汽车坡道入口标高抬高300mm，以防夏季暴雨造成不利影响。并按照领导要求将雨水篦子处坡度由10%修改为7.5%，以防止剐蹭车底盘。未施工，变更后比原图增加费用约10736.74元.