

设计变更申请单审核

申请单编号	55
申请单名称	KYYH. 62-BG-052 62#景观登高面修改
申请日期	2022-02-21
暂估金额	735,812.66
设计变更类型	设计类
原因	<p>依据开发部门反馈的信息2021年11月以来我市对于《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》对于“消防车道及登高面场地必须采用硬质铺装，禁止覆盖绿化设施”的规定，所有项目验收必须严格执行的要求。开元壹号62#地块景观设计根据消防验收要求，将消防道路和登高场地从原有方案的隐形化绿地变更为硬质铺装场地，周边的植物绿化同步做相应调整。请领导批准。</p>