

## 设计修改通知单

发往单位	洛阳浩德浩康置业有限公司	项目号	HNJY-03-2021-12-01
项目名称	山水文苑 地下车库	专 业	建筑
修改对其他专业是否有影响：	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	重大设计变更：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编 号
			建修-01

根据甲方要求，对图纸进行如下修改：

1、对本建筑底板及外墙防水做法进行修改，具体修改详见下图。

地下室底板防水做法	地下室外墙防水做法(地下室外墙及坡道侧墙)
• 面层详见单体工程设计	• 内墙详见单体工程设计
• FQY防水混凝土底板厚度 $\geq 250$ ，抗渗等级 $\geq P6$	• FQY防水混凝土侧墙(侧墙控制平整度且表面清理干净)
• 1.0厚TU-JS水泥基渗透结晶型防水涂料	• 刷基层处理剂一遍
• 50厚C20细石混凝土保护层(一级防水附加层)	• 1.5厚TU-JS聚合物水泥防水涂料
• 干铺无纺聚酯纤维布(200g/m <sup>2</sup> )一层(一级防水附加层)	• 1.5厚聚氨酯防水涂料(一级防水附加层)
• 1.5厚聚氨酯防水涂料(一级防水附加层)	• 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层，密度30kg/m <sup>3</sup>
• 刷基层处理剂一遍	• 2:8灰土，分层夯实
• 100厚C15混凝土垫层(控制垫层平整度)	
• 天然地基土/素土夯实(夯实系数 $\geq 0.94$ )	
注：做法参12yj1-12地下室地板防水(D)	注：做法参12yj1-12地下室墙身防水(Q)

2、以下空白。

气	通	电	暖
建	结	构	给排水

专业负责		审 核		校 对		设 计	
设计单位	河南甲元建筑设计有限公司			日 期	2022.03	签 收	

注：本单一式九份，建设单位八份，公司存档一份。