



181603100359
有效期2024年7月23日

检测报告

No: DH-WT220402S

产品名称: 室内空气

委托单位: 洛宁县绿色源动清洁服务有限公司

受检单位: 洛宁县山水文苑

检测类别: 委托检测

河南
检验

河南德和检测技术有限公司

注意事项

- 1、 报告无我公司公章或检验检测专用章无效；
- 2、 复制报告未重新加盖我公司公章或检验检测专用章无效；
- 3、 报告无主检、审核、批准签字无效；
- 4、 报告涂改无效；
- 5、 对检测报告若有异议，应于收到本报告十五日内向本公司提出；
- 6、 委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 2 层 12 号

电话：0371-58633999

邮政编码：450000

邮箱：hndhtest@163.com

河南德和检测技术有限公司 检测报告

共 3 页 第 1 页

No: DH-WT220402S

产品名称	室内空气		采样时间	2022年4月11日
受检单位	洛宁县山水文苑		联系人	樊晨心
地址	河南省洛阳市洛宁县上亿东200米路北		联系电话	15538888035
采样人员	雷玉鸿	样品到达日期	2022年4月11日	
采样数量	3间	密闭时间	1小时	接样人员 李昕
检测项目	甲醛HCHO		有效期至	
仪器设备	仪器名称	仪器型号	出厂编号	2023年3月17日
	可见分光光度计	723N	YC041709050	
检测依据	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014			
检测结论	所检项目检测数据见报告续页。		签发日期	2022年4月13日
备注	符号“/”表示该项无内容。			

批准：


冯岩

审核：

李清利

主检：

贾慧斌



和检测
检测

河南德和检测技术有限公司

检测报告 (续页)

No: DH-WT220402S

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	样品编号/采样位置	计量单位	标准要求	实测结果	单项结论
1	甲醛HCHO	DH-WT220402S-1/二楼东北角	mg/m ³	≤0.07	0.03	合格
		DH-WT220402S-2/一楼东南角				
		DH-WT220402S-3/一楼大厅				

———接下一页———

报告

河南德和检测技术有限公司


检测报告 (续页)

NO: DH-WT220402S

样品图片: DH-WT220402S-1~DH-WT220402S-4

共 3 页 第 3 页

样品图片 / 编号



公司
印章

俯视图

——报告结束——