

## 设计变更申请单审核

申请单编号	61
申请单名称	KYYH. 62-BG-057 57#顶层飘窗增加砌筑
申请日期	2022-04-19
暂估金额	3,779.00
设计变更类型	设计类
原因	因建筑与结构施工图细部节点未明确，根据现场实际情况，57#楼B2'.C1' 两户主卧飘窗顶距离屋面板板底有一段距离，需增加压顶固定飘窗，详细做法详见附件变更单。请领导审批。