

## 设计变更申请单审核

|        |  |
|--------|--|
| 申请单编号  | LCSSWY-BGSQ-0067                                     |
| 申请单名称  | S1-2#/3#/8#/10#住宅楼梯间消防箱改为明装                          |
| 申请日期   | 2022-04-22   |
| 暂估金额   | -5,945.62  |
| 设计变更类型 | 设计类  |
| 原因     | S1地块2#/3#/8#/10#住宅楼梯间消防箱因与层高粱碰撞，需由暗装改为明装。节省成本约6000元。 |