

## 设计变更申请单审核

|        |   |
|--------|---|
| 申请单编号  | 62  |
| 申请单名称  | KYYH. 62-BG-058 62#地块开闭所电缆沟修改   |
| 申请日期   | 2022-04-26  |
| 暂估金额   | 0.00  |
| 设计变更类型 | 设计类   |
| 原因     | 62#地块开闭所红线内A21电缆井与A22 10kv电缆井与之间雨水、污水管标敷设后覆土仅1.2米，覆土达不到电业局预埋要求。，经过沟通协调，现将A21电缆井与A22电缆井之间修改为电缆沟，请领导审批。 |