

## 设计变更申请单审核

申请单编号	63
申请单名称	KYYH. 62-BG-058 62#地块开闭所电缆沟修改
申请日期	2022-04-26
暂估金额	-4, 843. 55
设计变更类型	设计类
原因	62#地块开闭所红线内A21电缆井与A22 10kv电缆井与之间雨水、污水管标敷设后覆土仅1.2米，覆土达不到电业局预埋要求，经过沟通协调，现将A21电缆井与A22电缆井之间修改为电缆沟，请领导审批。