

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0041
申请单名称	明确站房进线、增加高层公共照明配电箱并明确进线
申请日期	2022-05-19
暂估金额	569,332.27
设计变更类型	设计类
原因	<p>此变更为电气设计图纸中漏项，变更内容为工程建设必须发生事项，现予以明确</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、明确地下车库相关站房电箱进线电缆型号；</li><li>2、高层增加公共照明配电箱并明确相关进出线电缆型号、增加相应桥架。</li></ol>