

设计变更申请单审核

申请单编号	64
申请单名称	KYYH. 62-BG-059 50#公寓楼配电箱变更
申请日期	2022-05-30
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	50#公寓楼户内原为二次设计，根据交房标准设置户内插座（户内、卫生间各一个），照明灯（一个），满足交房需求，减少造价成本。根据泛光照明图纸调整泛光照明配电箱位置，补充商铺配电箱系统图。详见附件变更单。请领导批示。