

设计变更申请单审核

申请单编号	65
申请单名称	KYYH. 62-BG-059
申请日期	2022-06-13
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	62#地块因供电局要求充电桩变压器单独设置房间，在原有变电所格出充电桩变电所位置后，消防系统风机及风机配电需相应修改，请领导审批