

## 设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0075
申请单名称	S1地块--1#机动车坡道修改
申请日期	2022-09-02
暂估金额	-6,789.00
设计变更类型	设计类
原因	S1地块西车库坡道，原有坡道两侧挡土墙较高，且对周边主楼有一定影响，故进行设计优化，降低两侧挡土墙。详见附件。