

设计变更 通知单	北京森磊源建筑规划设计有限公司		专 业	建 筑
	建 设 单 位	栾川县浩德颐康文旅有限公司	设计阶段	施工图
	项 目 名 称	中浩德·山水文苑S1地块	变更单编号	BG-07
	工 程 名 称	地下车库	共 1 页	第 1 页
			日 期	2022. 11. 03

变更原因： 应甲方要求	变更依据
-------------	------

变更内容：

1、原设计地下室顶板做法修改，详见下表：

车库顶板	顶板上部为种植绿化 参12YJ1地防D(T)	<ul style="list-style-type: none"> • 种植土及植被层 • 土工布过滤层 (≥200g/m²) • 排(蓄) 水层：凹凸型塑料排(蓄) 水板 • 最薄处50厚C20细石混凝土找坡0.3% (内配φ6@200双向钢筋网片) (结构板找坡时仅做50厚) • 0.3厚聚乙烯薄膜一层 • 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一层(聚酯胎)+2厚非固化改性沥青防水涂料 • 刷基层处理剂一遍 • 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 防水钢筋混凝土底板厚度≥250，抗渗等级见结施
	顶板上部为道路 或硬质地面 参12YJ1地防A(T)	<ul style="list-style-type: none"> • 道路面层或硬质地面面层 • 30厚粗砂垫层 • 最薄处70厚C20细石混凝土找坡0.3% (内配φ6@200双向钢筋网片) (结构板找坡时仅做70厚) • 0.3厚聚乙烯薄膜一层 • 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一层(聚酯胎)+2厚非固化改性沥青防水涂料 • 刷基层处理剂一遍 • 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 防水钢筋混凝土底板厚度≥250，抗渗等级见结施

注：1.当防水混凝土顶板随捣随抹表面平整时，其上水泥砂浆找平层可取消。

2、顶板排水示意图详见本变更附图地库顶板标高及排水示意图。

以下空白

项目负责人		核 核		校 对		设 计 人	
签收单位				签 收 人		签 收 日 期	