

开元壹号62号地块51/52/53  
/56/57/58 楼、幼儿园及地库消防施工合同—第四次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同结算价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
							累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额			累计申请比例
开元壹号62号地块51/52/53 /56/57/58 楼、幼儿园及地库消防施工合同				按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	第四次进度款	水泵房系统,以上工程内容全部完成;经甲方、监理确认无误后,支付至已完工程量价款的65%	项	600535.80	/	/	/	/	/	/	/	/	5030956.58	325000.00	
2		消防控制室系统及防静电地板,以上工程内容全部完成;经甲方、监理确认无误后,支付至已完工程量价款的65%	项	70545.96	/	/	/	/	/	/	/	/			
3		气体灭火系统,以上工程内容全部完成;经甲方、监理确认无误后,支付至已完工程量价款的65%	项	265694.69	/	/	/	/	/	/	/	/			
4		防火卷帘系统,以上工程内容全部完成;经甲方、监理确认无误后,支付至已完工程量价款的65%	项	212579.75	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	合计:						/	5355956.58			6103038.11	747081.53	/	5030956.58	325000.00
6	本次付款申请金额为(元)											747081.53			
7	现场驻场成本负责人: 段笑萍 2022.12.20							施工单位: 沈楠楠							



洛阳市安全消防工程有限公司



扫描全能王 创建

开元壹号62号地块51/52/53  
/56/57/58 楼、幼儿园及地库消防施工合同

第4次进度款

工程名称：62#地块一期消防清单

序号	工程名称	单位	金额(元)	备注
1	卷帘门系统	元	212579.75	详见附件
2	气体灭火(含报警)系统	元	265694.69	
3	水泵房	元	600535.8	
3.1	消防控制室	元	70545.96	
合计			1149356.20	
本次进度款按形象进度审批表及情况说明核算，支付至已完成工程量价款的65%		元	747081.53	

沈楠楠

洛阳市安全消防工程有限公司

段笑平

2022.12.20



## 开元壹号 62 号地块消防工程第4次进度款

工程名称：地下车库消防工程

标段：开元壹号62#地块一期消防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卷帘门系统					212579.75	
1	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	89	19.17	1706.13	
2	030411004020	配线	1.名称:防火门控制线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*2.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	125	7.78	972.5	
3	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.防火卷帘门(含电动装置)(含风机控制箱) 2.特级防火卷帘耐火极限须不低于3.00小时 3.防火卷帘耐做法参12YJ4-2页29~39 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m <sup>2</sup>	726	289.12	209901.12	
4		气体灭火(含报警)系统					265694.69	
5	030902007001	贮存装置	1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:GQQ180/2.5-PAVLN,(169Kg) 3.规格:灭火设计浓度为9%,系统喷放时间不大于10s,浸渍时间不小于10min,采用无管网预制式灭火系统 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	10	15125.09	151250.9	
6	030902007002	贮存装置	1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:GQQ180/2.5-PAVLN,(154Kg) 3.规格:灭火设计浓度为9%,系统喷放时间不大于10s,浸渍时间不小于10min,采用无管网预制式灭火系统 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	6	14389.34	86336.04	
7	030703007029	泄压阀	1.名称:泄压阀 2.规格:泄压面积0.25m <sup>2</sup> ,泄压装置,XZ0.25/1.1-PAVLN 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	6	476.26	2857.56	
8	030904001005	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	45	65.47	2946.15	
9	030904001006	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	45	63.61	2862.45	
10	030904005002	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	5	120.02	600.1	

沈楠楠

段笑平



扫描全能王 创建

11	030904003007	气体灭火紧急启停按钮	1.名称:气体灭火紧急启停按钮 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	6	189.58	1137.48
12	030904006002	火灾报警电话	1.名称:火灾报警电话 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	3	83.48	250.44
13	030904007002	吸顶式火警扬声器	1.名称:吸顶式火警扬声器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	3	59.98	179.94
14	080903018001	气体释放灯	1.名称:气体释放灯 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	3	213.76	641.28
15	030904003008	气体灭火电磁阀	1.名称:气体灭火电磁阀 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	6	390.97	2345.82
16	080903019001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	3	4329.64	12988.92
17	030904005003	气体喷洒声光报警器	1.名称:气体喷洒声光报警器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	3	120.02	360.06
18	030411004021	配线	1.名称:消防信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-2x1.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	150	3.36	504
19	030411004022	配线	1.名称:模块输入/输出信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-4x1.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	65	6.67	433.55
20		水泵房					600535.8
21		给水管道					6578.55
22	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	12.94	101.45	1312.76
23	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN20 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	5	30.53	152.65
24	031003003009	闸阀	1.闸阀 2.规格:DN100 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	6	728.69	4372.14

沈楠楠

段笑丹



扫描全能王 创建

25	031003003010	Y型过滤器	1. Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	1	263.56	263.56	
26	031003003011	止回阀	1. 止回阀 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	1	406.92	406.92	
27	031003003012	浮球阀	1. 浮球阀 2. 规格:DN20 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	2	35.26	70.52	
28		消火栓管道					150715.56	
29	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN350 3. 连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5. 管道防腐:按规范设计要求 6. 与其他专业之间的避让、翻弯 7. 其它未尽事宜详见图纸(含	m	18.69	517.29	9668.15	
30	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5. 管道防腐:按规范设计要求 6. 与其他专业之间的避让、翻弯 7. 其它未尽事宜详见图纸(含	m	31.23	154.04	4810.67	
31	031003003013	闸阀	1. 闸阀 2. 规格:DN350 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	3930.72	15722.88	
32	031003003014	闸阀	1. 闸阀 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	10	793.61	7936.1	
33	031003003015	止回阀	1. 止回阀 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	2	615.2	1230.4	
34	031003003016	减压阀	1. 减压阀 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	2549.71	10198.84	
35	031003003017	橡胶接头	1. 橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	6	431.29	2587.74	
36	031003003018	Y型过滤器	1. Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	416.97	1667.88	
37	031003003019	大小头	1. 大小头 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	2	169.89	339.78	
38	030601002001	压力表	1. 压力表 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	台	10	493.28	4932.8	
39	031003003020	水锤消除器	1. 水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	2	739.94	1479.88	
40	030109001001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵(含风机控制箱) 2. 规格:Q=40L/S, H=170M, N=110KW 4. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	2	44781.61	89563.22	

沈楠楠

段笑研



扫描全能王 创建

41	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架 2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求 3.防腐要求:支架除锈后刷两道樟丹漆, 两道调和漆	kg	38	15.19	577.22	
42		喷淋管道					264040.81	
43	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含	m	24.43	253.8	6200.33	
44	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含	m	94.7	154.04	14587.59	
45	031003003021	闸阀	1.闸阀 2.规格:DN200 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	7	1336.01	9352.07	
46	031003003022	闸阀	1.闸阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	13	793.61	10316.93	
47	031003003023	橡胶接头	1.橡胶接头 2.规格:DN200 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	7	620.04	4340.28	
48	031003003024	橡胶接头	1.橡胶接头 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	9	431.29	3881.61	
49	031003003025	大小头	1.大小头 2.规格:DN200 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	7	215	1505	
50	031003003026	大小头	1.大小头 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	5	169.89	849.45	
51	031003003027	止回阀	1.止回阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	5	615.2	3076	
52	031003003028	减压阀	1.减压阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	2549.71	10198.84	
53	031003003029	Y型过滤器	1.Y型过滤器 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	416.97	1667.88	
54	030601002002	压力表	1.压力表 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	台	20	493.28	9865.6	
55	031003003030	水锤消除器	1.水锤消除器 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	5	739.94	3699.7	
56	030109001002	喷淋泵	1.名称:喷淋泵(含风机控制箱) 2.规格:Q=45L/S, H=170M, N=132KW 3.其它未尽事宜详见图纸(含	台	2	46956.61	93913.22	

沈桥楠

陈子阳



57	030109001003	转输水泵	1.名称:转输水泵(含风机控制箱) 2.规格:Q=35L/S,H=129M,N=75KW 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	3	24020.68	72062.04	
58	031002001005	管道支架	1.名称:管道支架 2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求 3.防腐要求:支架除锈后刷两道樟丹漆,两道调和漆	kg	98	15.19	1488.62	
59	030901008005	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	9	51.02	459.18	
60	030901012004	湿式报警阀组	1.安装部位:湿式报警阀组 2.型号、规格: 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	9	1841.83	16576.47	
61		溢流管					48353.67	
62	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含	m	17.2	253.8	4365.36	
63	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含	m	116.03	154.04	17873.26	
64	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:水泵房内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接(含卡箍、管件) 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5.管道防腐:按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸(含	m	60.84	101.45	6172.22	
65	031003003031	信号阀	1.信号阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	9	688.07	6192.63	
66	031003003032	闸阀	1.闸阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	4	793.61	3174.44	
67	031003003033	闸阀	1.闸阀 2.规格:DN100 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	10	728.69	7286.9	
68	031003003034	泄压阀	1.泄压阀 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	2	1220.51	2441.02	

沈楠楠

段笑平



69	030601004001	流量仪表	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	2	423.92	847.84	
70		消防配电柜及电缆					130847.21	
71	040801010001	消防电源柜	1.名称:消防电源柜(含基础) 2.规格:800x600x2200 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	1	10667.79	10667.79	
72	040801010002	消防强启柜	1.名称:消防强启柜(含基础) 2.规格:800x600x2200 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	2	7561.29	15122.58	
73	040801010003	消防巡检柜	1.名称:消防巡检柜(含基础) 2.规格:800x600x2200 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	1	33503.29	33503.29	
74	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZN-YJY-3x185+1x95 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	28.82	625.79	18035.27	
75	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZN-YJY-3x185 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	37	428.68	15861.16	
76	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZN-YJY-3x240+1x120 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	32.46	714.67	23198.19	
77	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZN-YJY-3x240 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	26.37	548.31	14458.93	
78		消防控制室					70545.96	
79	030904017001	报警联动一体机	1:报警联动一体机安装	台	1	22334.63	22334.63	
80	030904017002	电源监控主机	1:电源监控主机	台	1	5214.46	5214.46	
81	030904014004	消防广播及对讲电话主机	1:电话主机安装	台	1	2349.48	2349.48	
82	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1:火灾报警控制微机、图形显示	台	1	10042.74	10042.74	
83	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1:备用电源	套	1	2086.25	2086.25	
84	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1:消防广播控制柜安装	套	1	4043.62	4043.62	
85	030904014005	消防广播及对讲电话主机	1:功率放大器	台	1	871.96	871.96	
86	011104004001	防静电活动地板	1:防静电地板安装	m <sup>2</sup>	37	434.91	16091.67	
87	030904014006	应急照明控制器	1:应急照明控制器TY-C	台	1	7511.15	7511.15	
合 计								1149356.2

沈楠楠

段文平



扫描全能王 创建