

## 设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0005
申请单名称	LNSSWY-JZ-BG20230612
申请日期	2023-06-12
暂估金额	0.00
设计变更类型	客观变更-图纸表达不够明细具体，导致施工存在歧义
原因	1、原设计图纸中外墙保温材料容重没有相关描述，此变更进行明确。 2、小高层外墙构造做法，与省标有冲突，故变更与省标保持一致。 。