

现场签证申请单审核

申请单编号	LFC. C06-JA-007-010
申请单名称	施工过程中修改图纸
申请日期	2023-03-28
暂估金额	30,000.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>1、售楼部基础完成后，又增加2个独立基础，造成返工；</p> <p>2、售楼部一层梁底模板铺设完成后，又按新图调整，造成返工；</p> <p>3、3#楼原图为26层，筏板钢筋为直径25，后经设计院调整为23层，筏板钢筋改为直径22，施工单位对已下料进行返工；</p> <p>4、售楼部负一层ALC墙板按原图施工完成，后经设计调整，局部ALC墙板拆改；</p> <p>5、3#楼东侧架空层楼梯按原图施工完成，后经变更取消挡土墙返工；</p>

	6、售楼部负一层ALC墙板按原图施工完成，后经设计调整，局部ALC墙板二次拆改
--	---